检测报告

河北爵相橡塑有限公司
河北省沧州市运河区新华东路 6 号

样品描述 ： 橡塑地板

以上数据和信息为客户提供并确认，SGS 不对这些数据和信息的真实性、完整性以及由此引发的结果和/或结论的有效性负责。

****

SGS 参考编号 ： TJHL2401000569SD

试样收到日期 ： 2024-01-19

测试执行时间 ： 2024-01-19 至 2024-01-30

测试结果

序号	测试项目	测试结果	备注
1	EN 12199:2020 弹性地板覆盖物-均质和非均质浮雕橡胶地板覆盖物规范附录 A 耐烟头灼烧（测试方法：EN 1399:1997）	符合	/
详细测试结果请看附页			

通标标准技术服务有限公司
顺德分公司
授权代表签署

扫码查看在线报告
SDFS2401000546FF
报告验真请访问:
check.sgsonline.com.cn

关志良
批准签署人

此报告结果仅对测试样品负责。

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。

1-2F, Building 1, European Industrial Park, No.1, Shunhe South Road, Wusha, Dailang, Shunde District, Foshan, Guangdong, China 528300 t (86-757) 22805888 www.sgsgroup.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层、二层 邮编：528300 t (86-757) 22805888 sgs.china@sgs.com

测试依据：

EN 12199:2020 弹性地板覆盖物-均质和非均质浮雕橡胶地板覆盖物规范附录 A–耐烟头灼烧，测试方法基于 EN 1399-1997 方法 B 燃烧香烟。

I 样品描述：

样品描述	橡塑地板
颜色	米色
样品尺寸	100mm*100mm

II 处理条件：

处理条件		要求	实际
预处理	温度	(23±2)℃	(23±2)℃
	相对湿度	(50±5)%	(50±5)%
	周期	≥48h	48h
测试条件		T: 17.9 ℃	RH: 30 %

III 要求：

在一般用途中，根据颜色和/或图案，当根据 EN 1399:1997 和 EN 1399:1997/AC1998 进行测试时，橡胶地板覆盖物应具有以下等级：

方法 B，燃烧香烟：等级 3 或更高。

EN 1399-1997 表 1. 结果介绍

等级	对试件表面的影响
5	无可见变化
4	仅在特定视角下可见的轻微光泽变化和/或轻微棕色污渍
3	中度光泽变化和/或中度棕色污渍
2	严重的褐色痕迹，但表面无破坏
1	表面起泡和/或破坏

检验检测专用章 Inspection & Testing Services

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86－755) 83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com查询。

1-2F, Building 1, European Industrial Park, No.1, Shunhe South Road, Wusha, Dailang, Shunde District, Foshan, Guangdong, China 528300 t (86-757) 22805888 www.sgsgroup.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层、二层 邮编：528300 t (86-757) 22805888 sgs.china@sgs.com

IV 测试结果：

样品序号	观察结果
1 （香烟品牌 1）	3
2 （香烟品牌 2)	3
3 (香烟品牌 3)	3
总体结果	3

V结论：符合

注：未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。

样品图片：



备注：根据客户申请，SGS 出具了此中文报告，英文版本可根据客户要求提供。

报告结束

检验检测专用章 Inspection & Testing Services
通标标准技术服务有限公司广州分公司
消防科技服务部

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
1-2F, Building 1, European Industrial Park, No.1, Shunhe South Road, Wusha, Dailang, Shunde District, Foshan, Guangdong, China 528300 t (86-757) 22805888 www.sgsgroup.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层、二层 邮编：528300 t (86-757) 22805888 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)